

**з власником (користувачем) будівлі про надання послуги
з постачання теплової енергії
Температурний режим роботи тепломережі котелень м.Добропілля Комунального підприємства
«Добро»**

Добропільської міської ради на опалувальний період 2024-2025 рр.

Температура зовнішнього повітря T , °C	Температура теплоносія в подавальному трубопроводі T_n , °C	Температура теплоносія в зворотному трубопроводі T_o , °C
+10	34	30
+9	36	31
+8	37	32
+7	39	33
+6	40	34
+5	42	35
+4	43	36
+3	45	37
+2	46	38
+1	48	39
±0	49	40
-1	50	41
-2	51	42
-3	53	43
-4	55	44
-5	57	45
-6	58	46
-7	60	47
-8	61	48
-9	63	49
-10	64	50
-11	66	51
-12	67	52
-13	68	53
-14,0.....-22	70	54

_____ Олег ДМИТРУК